



- 1 kondenzační kotel typu 45KD.A (12-45kW)
- 2 sdrůžený rozdělovač modul 120, 12m³/h, L=3,0m
- 3 HVDI III, DN200, Q_{max}=12m³/h
- 4 neutralizační zařízení
- 5 expanzní automat čerpadlový 2-2/60, 500L
- 6 automatická bloková úpravna vody 150
- 7 zásobníkový ohříváč vody 500L/1MPa, 65kW

Zodp. projektant	Vypracoval	Paré č.	Ing. Kateřina Krechlerová Sokolů 24 Třebíč, 674 01 tel. 737 464 510 IČO 634 27 559
Ing. Kateřina Krechlerová	Ing. Kateřina Krechlerová		
Investor : Obec Lednice, Zámecké nám. 70, 691 44 Lednice			
Místo stavby : k.ú. Lednice na Moravě, č.p. 510, p.st. 501			
Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY, UT, ZŠ LEDNICE č.p.510			
Část : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			
Název výkresu :	Měřítko		
PŮDORYS KOTELNY	1:50		
	Č. výkr.		
	2.1		